



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС01.1042

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛПЕ Рус»  
ОГРН: 1094703009510, ИНН: 4703114619  
192012, Российская Федерация, город Санкт-Петербург,  
проспект Обуховской Обороны, дом 295, литера Г1  
телефон: +7 (812) 449 4743, email: info.rus@vilpe.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

«VILPE Oy» ( «SK Tuote Oy»)  
Финляндия, Kauppatie 9 65610 Mustasaari Finland

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»  
450027, Российская Федерация, Республика Башкортостан,  
город Уфа, улица Индустриальное шоссе, дом 112/1, корпус 16, офис 408,  
тел.: +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, email: 2482911@mail.ru  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС01

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Элементы вентиляционных выходов и водостоков, кровельные аксессуары, полимерные крепежные элементы моделей CROCO, BIG, POWER, RKL, NV. Торговая марка «VILPE». Серийный выпуск.

код ОКПД 2  
22.23.19

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести - умеренногорючие (Г2) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-2018 (п.11)

код ТН ВЭД  
3925 90 800 9

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № 5314-СИ/ПБ-2019 от 21.11.2019  
Испытательная лаборатория ООО «ПромТехСтандарт»  
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ01 выдан 26.04.2019

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.11.2019 по 21.11.2022**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Ф. Ахметзянов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Зарипова