



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ09.Н000956

№ ПС 003404

Срок действия с 21.05.2018 по 20.05.2023

код ОК 034-2014 (ОКПД2)

25.11.23

код ТН ВЭД

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "Компания Металл Профиль". Адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.29. ОГРН: 1117746818111. Телефон: +74952256151. Факс: +74952256151. E-mail: [mp@metallprofil.ru](mailto:mp@metallprofil.ru).

(наименование и место нахождения заявителя)

**Изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "Компания Металл Профиль". Адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.29. ОГРН: 1117746818111. Телефон: +74952256151. Факс: +74952256151. E-mail: [mp@metallprofil.ru](mailto:mp@metallprofil.ru). Адреса производственных площадок – см. Приложение № 1 (Бланк № ПС 002428).

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

**Орган по сертификации** ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации "ТПБ СЕРТ", 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. +74957717472.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**подтверждает, что продукция** Конструкции из панелей металлических (толщина металла от 0,5 мм) трехслойных кровельных МП ТСП-К с утеплителем из минеральной ваты толщиной от 50 мм до 300 мм, изготовленные по ГОСТ 32603-2012. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

**соответствует требованиям** ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-2012. Приложение № 1 (Бланк № ПС 002428).

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

**Проведенные исследования (испытания) и измерения** от 18.05.2018, ИЦ "ТПБ ТЕСТ", аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07 от 02.09.2016; Акт о результатах анализа состояния производства № 1010-АП/Дб от 30.03.2108, ОС "ТПБ СЕРТ", аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ09 от 02.09.2016.

Протокол испытаний № 1225-С

**Представленные документы**

**Руководитель**  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

И.А. Гришин

**Эксперт (эксперты)**

Ю.Г. Решетникова





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ09.Н000956

№ ПС 002428

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94:

- для панелей толщиной 50 мм – RE15;
  - для панелей толщиной 80 мм – RE30;
  - для панелей толщиной от 100 мм до 150 мм – REI45;
  - для панелей толщиной от 150 мм включительно – REI60;
- Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 – K0(45).

Адреса производственных площадок:

601630, Владимирская область, Александровский район, п.г.т. Балакирево, ул. Заводская, 10.  
Телефон: +74952256151.  
624093, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2. Телефон: +73436858697.  
633216, Новосибирская область, г.п. Керамкомбинат, ул. Широкая, 24. Телефон:  
+73833356065.

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

И.А. Гришин

Ю.Г. Решетникова

