

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01983

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ **0015484**

Общество с ограниченной ответственностью «Тегола Руфинг Продактс».
Адрес: 142641, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово, ул. Заводская, корпус 4.
ОГРН: 1027739234775. Телефон (4964) 174-640, факс (4964) 174-640.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Тегола Руфинг Продактс».
Адрес: 142641, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово, ул. Заводская, корпус 4.
ОГРН: 1027739234775. Телефон (4964) 174-640, факс (4964) 174-640.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы рулонные наплавливаемые кровельные и гидроизоляционные СЕЙФИТИ марок: см. Приложение, выпускаемые по СТО 58514258-002-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.12.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 5063/РС, № 5064/РС, № 5065/РС от 14.03.2017 г.
НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ37.В.01828 от 18.07.2016 г.
Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.03.2017 по 19.03.2020



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.01983

(обязательная сертификация)

№ 0013839

Материалы рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные СЕЙФИТИ марок: СЕЙФИТИ ПЛЮС (SAFETY PLUS), СЕЙФИТИ ФЛЕКС (SAFETY FLEX), СЕЙФИТИ ПЛАСТ (SAFETY PLAST), ЕВРОРУБЕРОИД ROOFOK, СЕЙФИТИ БЕЙЗ (SAFETY BASE), ЕВРОРУБЕРОИД (толщина не более 5,0 мм; основа: нетканое полиэфирное полотно, стеклохолст, стеклоткань; защитное покрытие с лицевой стороны полотна: мелкозернистая посыпка (песок), полимерная пленка)- класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности сильнораспространяющие (РП4).

Материалы рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные СЕЙФИТИ марок: СЕЙФИТИ ПЛЮС КОЛОП (SAFETY PLUS COLOR), СЕЙФИТИ ПЛЮС МИНЕРАЛ (SAFETY PLUS MINERAL), СЕЙФИТИ ФЛЕКС КОЛОП (SAFETY FLEX COLOR), СЕЙФИТИ ФЛЕКС МИНЕРАЛ (SAFETY FLEX MINERAL), СЕЙФИТИ ПЛАСТ МИНЕРАЛ (SAFETY PLAST MINERAL), СЕЙФИТИ ПЛАСТ КОЛОП (SAFETY PLAST COLOR), ЕВРОРУБЕРОИД ROOFOK М, СЕЙФИТИ БЕЙЗ КОЛОП (SAFETY BASE COLOR), СЕЙФИТИ БЕЙЗ МИНЕРАЛ, (SAFETY BASE MINERAL), ЕВРОРУБЕРОИД М (толщина не более 5,0 мм; основа: нетканое полиэфирное полотно, стеклохолст, стеклоткань; защитное покрытие с лицевой стороны полотна крупнозернистая посыпка) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ26.Н01199

Срок действия с 25.10.2018

по 24.10.2021

№ 0392097

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", Место нахождения: 129281, Россия, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, этаж 2, помещение 1, комната 29. Адрес места осуществления деятельности: 129281, РОССИЯ, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, помещения 20, 21. Телефон: + 7(495) 663-20-76. Адрес электронной почты: info@gamma-test.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11АЖ26; дата регистрации аттестата: 17.03.2017 года.

ПРОДУКЦИЯ Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные марок: СЕЙФИТИ АПАО (SAFETY АРАО), СЕЙФИТИ СА (SAFETY SA), СЕЙФИТИ ПЛЮС (SAFETY PLUS), СЕЙФИТИ ФЛЕКС (SAFETY FLEX), СЕЙФИТИ ПЛАСТ (SAFETY PLAST), ЕВРОРУБЕРОИД ROOFOK, СЕЙФИТИ БЕЙЗ (SAFETY BASE), ЕВРОРУБЕРОИД. Выпускается по СТО 58514258-002-2014. Серийный выпуск.

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
23.99.12.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СТО 58514258-002-2014

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Тегола Руфинг Продактс». Место нахождения: Россия, 142641, Московская область, Орехово-Зуевский Район, д.Давыдово, ул. Заводская, корп.4. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 142641, Московская область, Орехово-Зуевский Район, д.Давыдово, ул. Заводская, корп.4. Телефон: 8(4964)-174-640

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью «Тегола Руфинг Продактс». Место нахождения: Россия, 142641, Московская область, Орехово-Зуевский Район, д.Давыдово, ул. Заводская, корп.4. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 142641, Московская область, Орехово-Зуевский Район, д.Давыдово, ул. Заводская, корп.4. Телефон: 8(4964)-174-640

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 565-04-10/2018 от 25.10.2018 г., Испытательной лаборатории «Промтехконтроль» Общества с ограниченной ответственностью «Гамма-Тест».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 3с.

Инспекционный контроль: октябрь 2019 г., октябрь 2020 г.



Руководитель органа

Эксперт

С.Б. Калугин
подпись
С.Л. Волкорезов
подпись

Калугин С.Б.

инициалы, фамилия

Волкорезов С.Л.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации